

GOTSIR: 0763.74.2023

Zapytanie cenowe Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach

1. Zamawiający:

GOTSiR Nautica

ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce

sekretariat@nautica-gorzyce.pl

(32) 45 14 634

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie (wymiana) kanałów wentylacyjnych w podbaseniu krytej pływalni GOTSiR Nautica w Gorzycach

Ogólny opis:

Opis zawiera tylko podstawowe informacje niezbędne do realizacji zadania.

Wykonanie kanałów (wymiana) jest wymagane z tytułu ich całkowitego zużycia eksploatacyjnego, w szczególności obejmuje działania:

- demontaż/ utylizacja istniejącej instalacji,
- dostawa i montaż nowych przewodów/ kanałów wentylacyjnych nawiewnych wraz z elementami mocującymi,
- izolacja przewodów/kanałów materiałami o niskiej higroskopijności (np. mata kauczukowa o gr. min. 19mm),

Wymieniona instalacja ma spełniać aktualne normy i przepisy z techniki instalacyjnej.

Kanały wentylacyjne:

- muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być aerodynamicznie tj. bez ostrych krawędzi wewnątrz,
- wg indywidualnych ustaleń z Zamawiającym należy wykonać otwory rewizyjne,
- podczas montażu kanałów należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się ich wewnętrzne ścianki,
- technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi,
- należy wykonać i montować w klasie szczelności B,
- należy wykonać z blach ocynkowanych, kwasoodpornych, aluminiowych lub tworzywa sztucznego (patrz pkt 1.11 oferty Wykonawcy) o grubości dostosowanej do przekrojów/średnic przewodów (nie mniej niż 1mm dla blach ocynkowanych),
- w połączeniach między segmentami należy zastosować uszczelki,
- należy podwiesić pod sufitem,
- kanały wentylacyjne posiadają odprowadzenia powietrza do szczelin nawiewnych (podłogowych) w postaci przyłączy ściennych kanałowych połączonych elastycznym przewodem aluminiowym (patrz zał. nr 2),
- Zamawiający dopuszcza wprowadzanie przez Wykonawcę modyfikacji kanałów pod warunkiem zapewnienia wydajności układu wentylacyjnego (np. zmiany części kształtek na jednostronnie niesymetryczne).

Dokumentacja:

Zamawiający wskazuje, że dysponuje jedynie scanem (niska jakość) dokumentu pn. „Rzut podbasenia – dokumentacja powykonawcza” (zał. nr 1) z naszkicowanymi nr poszczególnych

elementów przeznaczonych do wymiany (wykonania) części instalacji, których zestawienie (opis) znajduje się w tabeli nr 1 (zał. nr 2) w podziale na 3 części:

- kanał główny nr 1-29
- odejście jacuzzi nr 30-34
- odejście zjeżdżalnia nr 35-53.

Zamawiający wskazuje, że ww pomiary zostały wykonane przez niego we własnym zakresie co Wykonawca przy przygotowaniu oferty powinien wziąć pod uwagę (patrz pkt 10.1) ponieważ mogą występować niewielkie różnice wynikające z trudności przy ich dokonywaniu (np. z uwagi korozję/ izolację).

Pozostałe istotne informacje:

- kanały wentylacyjne znajdują się w niekorzystnym środowisku fizykochemicznym (wilgotność, temperatura) tj. w podbaseniu krytej pływalni co Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy przygotowaniu oferty (np. z uwagi na gwarancję);
- prace będą wykonywane na wysokości powyżej 1m nad poziomem podłogi.

3. Termin realizacji zamówienia:
do 31.12.2023r.

4. Okres gwarancji:
minimum 36 m-cy

5. Miejsce i termin złożenia oferty:
sekretariat GOTSiR Nautica, ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce do godz. 14:00 dnia 30.10.2023r.
Oferty mogą zostać także przysłane pocztą lub e-mailem.

6. Warunki płatności:
w terminie 21 dni od złożenia faktury

7. Osoba upoważniona do kontaktów (uzgodnienia i dodatkowe informacje):
Ryszard Markiewicz – dyrektor GOTSiR Nautica
techniczny@nautica-gorzyce.pl
telefon 609 042 223

8. Kryteria oceny oferty
cena 100%

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze stawką podaną w formularzu ofertowym.

9. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w których oferowana cena będzie musiała być równa lub niższa niż cena złożona w ofercie.

10. Inne informacje:

- 1) Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji dotyczących stanu faktycznego oraz zakresu niezbędnych prac w celu dokonania rzetelnej wyceny prac/niezbędnych materiałów (na własny koszt i ryzyko).
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo:
 - a) rezygnacji z wykonania usługi lub jej części,
 - b) wyboru materiału na kanały.
- 3) Wykonawca powinien złożyć ofertę w formie pisemnej w języku polskim według poniższego wzoru:

Oferta Wykonawcy

1. Treść oferty:

Wykonanie (wymiana) kanałów wentylacyjnych w podbaseniu krytej pływalni GOTSiR Nautica w Gorzycach

1.2. Nazwa Wykonawcy...

1.3. Adres Wykonawcy...

1.4. NIP Wykonawcy...

1.5. Regon Wykonawcy...

1.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

a/ cenę netto ...zł (słownie złotych ...)

b/ podatek Vat ...zł (słownie złotych ...)

c/ cenę brutto ...zł (słownie złotych...)

1.7 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

1.8 Okres gwarancji (**minimum 36 m-cy**)

1.9 Potwierdzam realizację zamówienia **do 31.12.2023r.**

1.10 Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

1.11 Inne informacje Wykonawcy:

Zamawiający wymaga podania poniższych danych:

a) dla blachy ocynkowanej:

- metody wykonania ocynku,

- grubości powłoki cynkowej,

b) ceny netto dla jednego innego alternatywnego materiału np. blachy kwasoodpornej, aluminium lub tworzywa sztucznego (chemoodpornego).

..., dnia..... podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej